

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego nr ZO/07/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r.

Przedmiot zamówienia: Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o.

Zadanie 1 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50,00 kWp na potrzeby budynku administracyjnego, pompowni oraz ujęcia wody przy ulicy Raclawickiej 41 w Miechowie.

Zadanie 2 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50,00 kWp na potrzeby Punktu Ładowania Autobusów przy ulicy Raclawickiej 41 w Miechowie.

Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści zapytania ofertowego:

I. Dodaje się do rozdziału III zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia punkt 8 o treści:

8. Minimalne wymagania techniczne w zakresie mocy instalacji:

- a) typ ogniw: moduły monokrystaliczne,
- b) minimalna moc modułu: 380 Wp z dodatnią tolerancją mocy minimum +3 W,
- c) wydajność modułu: minimum 20 %.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część zapytania ofertowego numer ZO/07/2022.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

PREZES ZARZADU
Pawł Wilk