

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie od dnia 03.10.2019 r. do odwołania woda uj. Szpital posiada brak przydatności do bezpośredniego spożycia.

Woda w stanie surowym (bez przegotowania) z wodociągu nie może być:

- spożywana ani używana do przygotowywania posiłków,
 - używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych,
 - używana do kąpieli, mycia zębów.

Woda w stanie surowym może być:

- wykorzystywana do urządzeń sanitarnych,
- wykorzystywana do celów porządkowych.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o. informuje, iż podjął działania naprawcze polegające na:

- dokonaniu przeglądu procesów uzdatniania i dezynfekcji wody
- szczegółowym przeanalizowaniu dziennika awarii, napraw, konserwacji wody,
- płukaniu sieci wodociągowej oraz dezynfekcji wody na ujęciu i w zbiornikach wyrównawczych podchlorynem sodu w dawkach uzyskania stężenia do $0,3 \text{ mg/dm}^3$
- ponownym wykonaniu badania wody na ujęciu obejmujące parametry mikrobiologiczne.

Ponadto, informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o. prowadzi ciągłą dezynfekcję wody na ujęciu wody Szpital kontrolując zawartość chloru w wodzie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o. informuje, iż zastępczym ujęciem wody dla Ujęcia Szpital jest ujęcie wody Biskupice przy ul. Kraszewskiego w Miechowie. Każdy kto będzie chciał pobrać wodę surową z ujęcia zastępczego, może to zrobić za pośrednictwem pracownika ZWiK w Miechowie Sp. z o.o. pełniącego w danym dniu dyżur dzienny lub nocny pod numerem telefonu 41 383-11-19 lub 508 344 284.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

PREZES Zarządu

Paweł Wilk